





工事名称 :

鹿児島県農業共済組合曾於支所 事業所照明器具LED化工事

区分

鹿児島県農業共済組合曾於支所 事業所照明器具LED化工事							A 曾於支所・事務所棟		
コード	名称	規格	数量	単位	単価	金額	第 回出来高金額	離専	備考
1	照明器具LED化工事	1階							
	ポーチ・1 DL (埋込)	LED化工事対象外	4.00	台		0			DL 42w
	ポーチ・2 CL跡配線のみ	LED化工事対象外	1.00	箇所		0			
	風除室・1 DL (埋込)	LED化工事対象外	4.00	台		0			DL 42
	風除室・1 埋込型非常用照明	LED化工事対象外	1.00	台		0			hu 13
	風除室・2 CL	LED化工事対象外	1.00	台		0			CL 234
	玄関ホール DL (埋込)	LED化工事対象外	14.00	台		0			DL 42
	玄関ホール 富士型照明 FL 20Wx2	XFX 230 DEN LE9	1.00	台		0			LSS10-2-30
	玄関ホール 埋込型非常用照明	LED化工事対象外	7.00	台		0			hu 13
	玄関ホール 非常電源内蔵型誘導灯	LED化工事対象外	1.00	台		0			yc 1
	組合長室 埋込下面開放型照明	LED化工事対象外	12.00	台		0			U 402-330
	組合長室 ボール型電球 70ミリ径	LED化工事対象外	2.00	箇所		0			L 601
	所長室 下面開放型照明	LED化工事対象外	4.00	台		0			U 402-240
	事務所・1 埋込下面開放型連結照明	NNLK 42330 NEL 4600 EN DZ9	24.00	台		0			
	事務所・1 埋込下面開放型連結照明	NNLK 42330 NEL 4600 EN DZ9	4.00	台		0			
	事務所・1 埋込下面開放型連結照明	NNLK 42330 NEL 4600 EN DZ9	4.00	台		0			
	事務所・1 非常電源内蔵型誘導灯	LED化工事対象外	1.00	台		0			yc 1
	事務所・2 埋込下面開放型連結照明	NNLK 42322 NEL 4600 EN DZ9	30.00	台		0			
	事務所・2 埋込下面開放型連結照明	NNLK 42322 NEL 4600 EN DZ9	5.00	台		0			
	事務所・2 埋込下面開放型連結照明	NNLK 42322 NEL 4600 EN DZ9	5.00	台		0			

工事名称 :

鹿児島県農業共済組合曾於支所 事業所照明器具LED化工事

区分

鹿児島県農業共済組合曾於支所 事業所照明器具LED化工事						A 曾於支所・事務所棟			
コード	名称	規格	数量	単位	単価	金額	第 回出来高金額	離専	備考
	事務所・2 富士型照明 FL 40Wx2	AFX 460 DEN LE9	3.00	台		0			LSS10-4-66
	事務所・2 非常電源内蔵型誘導灯	LED化工事対象外	3.00	台		0			yc 1
	コンピューター室 埋込下面ルーバー型照明	LED化工事対象外	18.00	台		0			U 402-330
	書類保管庫 富士型照明 FL 40Wx2	LED化工事対象外	3.00	台		0			V 402
	獣医控室 埋込下面開放型照明	NNLK 42330 NEL 4600 KN LR9	12.00	台		0			
	家畜診療室 富士型照明 FL 40Wx2	LED化工事対象外	10.00	台		0			V 402
	薬 室 富士型照明 FL 40Wx2	LED化工事対象外	3.00	台		0			V 402
	消毒室 埋込下面開放型照明 40Wx	LED化工事対象外	1.00	台		0			U 401-220
	シャワー室 CL	LED化工事対象外	1.00	台		0			CL 601w
	湯沸室 埋込下面開放型照明 20Wx	LED化工事対象外	1.00	台		0			U 201-220
	物 入 白熱灯	LED化工事対象外	1.00	台		0			CL 601
	書 庫 埋込下面開放型照明 40Wx	LED化工事対象外	2.00	台		0			U 401-220
	印刷室 埋込下面開放型照明 40Wx	LED化工事対象外	2.00	台		0			U 401-220
	倉 庫 CL	LED化工事対象外	1.00	台		0			CL 601
	休憩室 和風ペンダント 32w+30w	LED化工事対象外	1.00	台		0			P 3230
	湯沸室 埋込下面開放型照明 20Wx	LED化工事対象外	1.00	台		0			U 201-220
	湯沸室 棚下流し元灯 FL 10Wx1	LGB 85040 LE1	1.00	台		0			
	湯沸室 非常電源内蔵型誘導灯	LED化工事対象外	1.00	台		0			yc 1
	女子更衣室 富士型照明 FL 20Wx1	LED化工事対象外	1.00	台		0			V 201
	外部通路 センサー式外灯	LED化工事対象外	1.00	台		0			SP 150s



工事名称 :

鹿児島県農業共済組合曾於支所 事業所照明器具LED化工事

区分

鹿児島県農業共済組合曾於支所 事業所照明器具LED化工事							A 曾於支所・事務所棟			
コード	名称	規格	数量	単位	単価	金額	第 回出来高金額	離専	備考	
2	照明器具LED化工事	2階								
	研修室・1 埋込下面開放型連結照明	LED化工事対象外	36.00	台		0			U 402-210c	
	研修室・1 非常電源内蔵型誘導灯	LED化工事対象外	2.00	台		0			yc 1	
	研修室・2 埋込下面開放型連結照明	LED化工事対象外	24.00	台		0			U 402-210c	
	研修室・2 非常電源内蔵型誘導灯	LED化工事対象外	1.00	台		0			yc 1	
	放送室 埋込下面開放型照明 20Wx	LED化工事対象外	2.00	台		0			U 202-300	
	放送室 埋込型非常用照明	LED化工事対象外	1.00	台		0			hu 13	
	空調機械室 吊下式富士型照明 40Wx1	LED化工事対象外	1.00	台		0			V 401p	
	物置 吊下式富士型照明 40Wx1	LED化工事対象外	1.00	台		0			V 401p	
	検査室・1 埋込下面開放型連結照明	NNLK 41319 NEL 4600 EN DZ9	20.00	台		0				
	検査室・2 富士型照明 FL 40Wx2	LED化工事対象外	5.00	台		0			V 402	
	標本室 富士型照明 FL 40Wx1	LED化工事対象外	4.00	台		0			V 401	
	ホール DL (埋込)	LED化工事対象外	7.00	台		0			DL 42	
	ホール 埋込型非常用照明	LED化工事対象外	2.00	台		0			hu 13	
	ホール 非常電源内蔵型誘導灯	LED化工事対象外	2.00	台		0			yc 1	
	階段室 富士型照明 FL 20Wx1	XFX 210 DEN LE9	1.00	台		0			LSS10-2-15	
	廊下・1 DL (埋込)	LED化工事対象外	4.00	台		0			DL 42	
	廊下・1 埋込型非常用照明	LED化工事対象外	5.00	台		0			hu 13	
	廊下・2 DL (埋込)	LED化工事対象外	2.00	台		0			DL 42	
	廊下・2 埋込型非常用照明	LED化工事対象外	1.00	台		0			hu 13	



工事名称 :

鹿児島県農業共済組合曾於支所 事業所照明器具LED化工事

区分

鹿児島県農業共済組合曾於支所 事業所照明器具LED化工事							A 曾於支所・事務所棟		
コード	名称	規格	数量	単位	単価	金額	第 回出来高金額	離専	備考
3	照明器具撤去処分工事	1階							
	ポーチ・1 DL (埋込)	LED化工事対象外	4.00	台		0			
	ポーチ・2 CL跡配線のみ	LED化工事対象外	1.00	箇所		0			
	風除室・1 DL (埋込)	LED化工事対象外	4.00	台		0			
	風除室・1 埋込型非常用照明	LED化工事対象外	1.00	台		0			
	風除室・2 CL	LED化工事対象外	1.00	台		0			
	玄関ホール DL (埋込)	LED化工事対象外	14.00	台		0			
	玄関ホール 富士型照明 FL 20Wx2		1.00	台		0			
	玄関ホール 埋込型非常用照明	LED化工事対象外	7.00	台		0			
	玄関ホール 非常電源内蔵型誘導灯	LED化工事対象外	1.00	台		0			
	組合長室 埋込下面開放型照明	LED化工事対象外	12.00	台		0			
	組合長室 ボール型電球 70ミリ径	LED化工事対象外	2.00	箇所		0			
	所長室 下面開放型照明	LED化工事対象外	4.00	台		0			
	事務所・1 埋込下面開放型連結照明		24.00	台		0			
	事務所・1 埋込下面開放型連結照明		4.00	台		0			
	事務所・1 埋込下面開放型連結照明		4.00	台		0			
	事務所・1 非常電源内蔵型誘導灯	LED化工事対象外	1.00	台		0			
	事務所・2 埋込下面開放型連結照明		30.00	台		0			
	事務所・2 埋込下面開放型連結照明		5.00	台		0			
	事務所・2 埋込下面開放型連結照明		5.00	台		0			

工事名称 :

鹿児島県農業共済組合曾於支所 事業所照明器具LED化工事

区分

鹿児島県農業共済組合曾於支所 事業所照明器具LED化工事						A 曾於支所・事務所棟			
コード	名称	規格	数量	単位	単価	金額	第 回出来高金額	離専	備考
	事務所・2 富士型照明 FL 40Wx2		3.00	台		0			
	事務所・2 非常電源内蔵型誘導灯	LED化工事対象外	3.00	台		0			
	コンピューター室 埋込下面ルーバー型照明	LED化工事対象外	18.00	台		0			
	書類保管庫 富士型照明 FL 40Wx2	LED化工事対象外	3.00	台		0			
	獣医控室 埋込下面開放型照明		12.00	台		0			
	家畜診療室 富士型照明 FL 40Wx2	LED化工事対象外	10.00	台		0			
	薬 室 富士型照明 FL 40Wx2	LED化工事対象外	3.00	台		0			
	消毒室 埋込下面開放型照明 40Wx	LED化工事対象外	1.00	台		0			
	シャワー室 CL	LED化工事対象外	1.00	台		0			
	湯沸室 埋込下面開放型照明 20Wx	LED化工事対象外	1.00	台		0			
	物 入 白熱灯	LED化工事対象外	1.00	台		0			
	書 庫 埋込下面開放型照明 40Wx	LED化工事対象外	2.00	台		0			
	印刷室 埋込下面開放型照明 40Wx	LED化工事対象外	2.00	台		0			
	倉 庫 CL	LED化工事対象外	1.00	台		0			
	休憩室 和風ペンダント 32w+30w	LED化工事対象外	1.00	台		0			
	湯沸室 埋込下面開放型照明 20Wx	LED化工事対象外	1.00	台		0			
	湯沸室 棚下流し元灯 FL 10Wx1		1.00	台		0			
	湯沸室 非常電源内蔵型誘導灯	LED化工事対象外	1.00	台		0			
	女子更衣室 富士型照明 FL 20Wx1	LED化工事対象外	1.00	台		0			
	外部通路 センサー式外灯	LED化工事対象外	1.00	台		0			



工事名称 :

鹿児島県農業共済組合曾於支所 事業所照明器具LED化工事

区分

鹿児島県農業共済組合曾於支所 事業所照明器具LED化工事							A 曾於支所・事務所棟		
コード	名称	規格	数量	単位	単価	金額	第 回出来高金額	離専	備考
4	照明器具撤去処分工事	2階							
	研修室・1 埋込下面開放型連結照明	LED化工事対象外	36.00	台		0			
	研修室・1 非常電源内蔵型誘導灯	LED化工事対象外	2.00	台		0			
	研修室・2 埋込下面開放型連結照明	LED化工事対象外	24.00	台		0			
	研修室・2 非常電源内蔵型誘導灯	LED化工事対象外	1.00	台		0			
	放送室 埋込下面開放型照明 20Wx	LED化工事対象外	2.00	台		0			
	放送室 埋込型非常用照明	LED化工事対象外	1.00	台		0			
	空調機械室 吊下式富士型照明 40Wx1	LED化工事対象外	1.00	台		0			
	物置 吊下式富士型照明 40Wx1	LED化工事対象外	1.00	台		0			
	検査室・1 埋込下面開放型連結照明		20.00	台		0			
	検査室・2 富士型照明 FL 40Wx2	LED化工事対象外	5.00	台		0			
	標本室 富士型照明 FL 40Wx1	LED化工事対象外	4.00	台		0			
	ホール DL (埋込)	LED化工事対象外	7.00	台		0			
	ホール 埋込型非常用照明	LED化工事対象外	2.00	台		0			
	ホール 非常電源内蔵型誘導灯	LED化工事対象外	2.00	台		0			
	階段室 富士型照明 FL 20Wx1		1.00	台		0			
	廊下・1 DL (埋込)	LED化工事対象外	4.00	台		0			
	廊下・1 埋込型非常用照明	LED化工事対象外	5.00	台		0			
	廊下・2 DL (埋込)	LED化工事対象外	2.00	台		0			
	廊下・2 埋込型非常用照明	LED化工事対象外	1.00	台		0			



















工事名称 :

鹿児島県農業共済組合曾於支所 事業所照明器具LED化工事

区分

鹿児島県農業共済組合曾於支所 事業所照明器具LED化工事							F 曾於支所・南部事務所棟		
コード	名称	規格	数量	単位	単価	金額	第 回出来高金額	離専	備考
1	照明器具LED化工事								
1階	玄関 富士型照明 FL 20Wx2	LED化工事対象外	1.00	台		0			V 202
	風除室 CL	LED化工事対象外	1.00	台		0			CL 234
	業務事務所 富士型照明 FL 40Wx2	XFX 460 DEN LE9	7.00	台		0			LSS10-4-65
	獣医控室 富士型照明 FL 40Wx2	XFX 460 DEN LE9	6.00	台		0			LSS10-4-65
	手術室 富士型照明 FL 40Wx2	LED化工事対象外	6.00	台		0			V 402
	薬品庫 LED照明器具 1x1	LED化工事対象外	1.00	台		0			
	湯沸室 富士型照明 FL 20Wx2	LED化工事対象外	1.00	台		0			V 202
	通路 CL	LED化工事対象外	1.00	台		0			CL 601
	湯沸室 富士型照明 FL 20Wx2	LED化工事対象外	1.00	台		0			V 202
	外部出入口 センサー式外灯	LED化工事対象外	1.00	台		0			SP 150s
2階	実験室 富士型照明 FL 40Wx2	LED化工事対象外	4.00	台		0			V 402
	受精卵室 富士型照明 FL 40Wx2	LED化工事対象外	2.00	台		0			V 402
	無菌室 富士型照明 FL 20Wx2	LED化工事対象外	1.00	台		0			V 202
	階段踊場 CL FL 15Wx1	LED化工事対象外	1.00	台		0			BK 151
	取付電工労務費		1.00	式		0			























